

設備区分	定期点検・測定・整備業務項目	点検周期				
		3月	6月	1年	2年	都度
消火器	消防法で定める定期点検 外観点検 機能点検					
消火設備 ・屋内消火栓設備 ・屋外消火栓設備 ・スプリンクラー設備 ・水噴霧設備 ・連結散水設備 ・連結送水管	消防法で定める定期点検 外観点検 機能点検 総合点検					
特殊消火設備 ・泡消火設備 ・二酸化炭素消火設備 ・ハロゲン化物消火設備 ・粉末消火設備	消防法で定める定期点検 外観点検 機能点検 総合点検					
各種警報設備 ・自動火災報知設備 ・非常警報設備 ・漏電火災警報器 ・ガス漏れ火災警報器	消防法で定める定期点検 外観点検 機能点検 総合点検					
避難設備 ・避難器具 ・誘導灯 ・誘導標識	消防法で定める定期点検 外観点検 機能点検 総合点検					
防火・排煙設備 ・防火戸 ・防火ダンパー ・排煙機 ・エンジン ・ダンパー ・排煙窓	消防法で定める定期点検 外観点検 機能点検 総合点検  建築基準法で定める建築設備定期検査 (排煙設備)					
非常コンセント設備	消防法で定める定期点検 外観点検 機能点検					
消防用水	消防法で定める定期点検 外観点検 機能点検					
非常電源設備 ・自家発電設備 ・蓄電池設備 ・非常電源 ・専用受電設備	消防法で定める定期点検 外観点検 機能点検 総合点検					

社団法人建築設備維持保全推進協会「建築・設備維持管理のしおり」より引用