

設備区分	定期点検・測定・整備業務項目	点検周期				
		3月	6月	1年	2年	都度
監視制御盤	コンピュータ、プリンター及び周辺機器の定期点検					
・保護リレー	各種盤内外部点検(汚損、損傷、ゆるみ、 過熱、変色等)					
・監視盤						
・交換器盤	各機能の作動点検					
・補助リレー	絶縁抵抗測定					
・中継端子盤						
・故障表示盤等						
遠方監視制御盤	設置抵抗測定					
・コンピュータ設備	電気設備のCVCFに同じ					
・変換器盤						
無停電電源装置 CVCF						

社団法人建築設備維持保全推進協会「建築・設備維持管理のしおり」より引用